



HASKAJ GmbH
Bostudenstrasse 3c, 3604 Thun
Mobil: +41 (0) 79 244 46 20
Telefon: +41 (0) 33 533 73 47

E-Mail: burim.haskaj@haskaj.ch
Web: www.haskaj.ch

GERÄTEPRÜFUNG

Prüfperiodizität für die wiederkehrende Prüfung
Die Prüfperiode der wiederkehrenden Prüfung ist einerseits abhängig von der Gebrauchshäufigkeit sowie von den Umgebungsbedingungen. In der VDE 0701-0702 wird nicht auf die Prüfperioden eingegangen. Die untenstehende Tabelle enthält sinnvolle Richtwerte bzw. Empfehlungen für die Prüffristen, gemäss der deutschen Unfallversicherungs-Verordnung. Die Tabelle wird laufend erweitert.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

... mit **12**-monatiger Frist

Feuerwehren / Technische Hilfsleistung*

- Elektrische Handgeräte
- Handleuchten
- Flutlichtscheinwerfer
- Umfüllpumpen
- Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen

**Für Betriebsmittel, die bei Übung und Einsatz benutzt worden sind.*

... mit **24**-monatiger Frist

Laboratorien

- Rotationsverdampfer
- Bewegliche Analysegeräte
- Heizgeräte
- Messgeräte
- Netzbetriebene Laborgeräte
- Tischleuchten
- Rührgeräte
- Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen

Werkstätten / Baustellen

- Hand- und Baustellenleuchten
- Handbohrmaschinen
- Winkelschleifer
- Band- und Schwingschleifer
- Handkreissägen
- Stichsägen
- Schweißgeräte
- Lötkolben
- Belüftungsgeräte
- Flüssigkeitsstrahler
- Mobile Tischkreissägen
- Mobile Abrichtobelmaschinen
- Absaugmaschinen
- Bohrhämmer
- Heckenscheren
- Häcksler
- Rasenmäher
- Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen

Bürobetriebe

- Text- und Datenverarbeitungsgeräte
- Diktiergeräte
- Overheadprojektoren
- Tischleuchten
- Belegstempelmaschinen
- Buchungsautomaten
- Ventilatoren
- Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen
- Mobile Kopiergeräte

Pflegestationen / Heime

- Föne
- Frisierstäbe
- Rotlichtleuchten
- Rasiergeräte
- Flaschenwärmer
- Heizöfen
- Elektrische Handgeräte
- Tischleuchten
- Stehleuchten
- Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen
- Radios